



防爆合格证

证号：GYB20.2767X

由 常州市武翔仪表有限公司

制造的产品：

(地址：江苏省常州市武进区横林镇崔桥街)

名称 本安型多点热电偶

型号规格 aWRbKc-d4ef

防爆标志 Ex ia II C T1~T6 Ga Ex iaD 20 T80

产品标准 JB/T9238-1999

图样编号 WXBAD.008~014, WXDT.001~008

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2020年11月16日至2025年11月15日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：产品使用环境温度范围： $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；安装方式必须能够防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险；与防爆接线盒配套使用时，整体外壳防护等级应不低于IP65。
 3. 型号规格说明：a代表热电偶分度号，可为K、N、E、J或T；b代表热电偶材料，可为N、M、E、F或C；c代表感温元件支数；d代表连接形式：可为1-无固定、2-螺纹安装和4-法兰安装；e代表多点形式：可为0或1；f代表温套管结构形式：可为空白（不选用分体套管时此处不标注）或温套管对应代码（选用分体套管时详见保护套管选型说明书）。
 4. 产品本安参数：Ui：30V li：100mA Pi：0.75W Ci：0uF Li：0mH。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二〇年十一月十六日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180
传真：+86 21 64844580