



防爆合格证

证号: GYB20.2768X

由 常州市武翔仪表有限公司

制造的产品:

(地址: 江苏省常州市武进区横林镇崔桥街)

名称 本安型多点热电阻

型号规格 aWZbKc-d4ef

防爆标志 Ex ia II C T1~T6 Ga Ex iaD 20 T80

产品标准 JB/T8622-1997

图样编号 WXBAD.001~007, WXDT.001~008

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 12476.1-2013、标准, GB 12476.4-2010 特颁发此证。

本证书有效期: 2020年11月16日至2025年11月15日

备注 1. 安全使用注意事项见使用说明书。

2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 产品使用环境温度范围: $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$; 安装方式必须能够防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险; 与防爆接线盒配套使用时, 整体外壳防护等级应不低于IP65。

3. 型号规格说明: a代表分度号, 可为Pt系列; W代表热电阻材料, 可为P; Z代表感温元件支数; b代表连接形式: 可为1-无固定、2-螺纹安装和4-法兰安装; c代表多点形式: 可为0或1; d代表温套管结构形式: 可为空白(不选用分体套管时此处不标注)或温套管对应代码(选用分体套管时详见保护套管选型说明书)。

4. 产品本安参数: $U_i: 30\text{V}$ $I_i: 100\text{mA}$ $P_i: 0.75\text{W}$ $C_i: 0\mu\text{F}$ $L_i: 0\text{mH}$ 。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二〇年十一月十六日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580